

OBEC DLHÉ STRÁŽE

Dlhé Stráže 13, 054 01 Levoča

Číslo: R2023/575-2

Dlhé Stráže dňa 10.11.2023

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

R O Z H O D N U T I E

Dňa 09. 10. 2023 podal **Martin Kuchár a Júlia Kuchárová, Dlhé Stráže 52, 054 01 Levoča** žiadosť o povolenie na odber podzemných vôd a zriadenie vodnej stavby „**Domová studňa**“, ktorá bude umiestnená na pozemku parcelné číslo **KN C 37/17** v katastrálnom území Dlhé Stráže.

Obec Dlhé Stráže ako miestne a vecne príslušný stavebný úrad v zmysle ustanovenia § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), v prenesenom výkone pôsobnosti na úseku štátnej vodnej správy podľa § 63 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších (ďalej len vodný zákon) ako orgán štátnej vodnej správy na úseku ochrany vôd a hospodárení s nimi posúdil žiadosť stavebníka a na podklade výsledkov uskutočneného konania rozhodol takto:

p o v o ľ u j e

pre stavebníkov : **Martin Kuchár a Júlia Kuchárová, Dlhé Stráže 52, 054 01 Levoča**

I.

odber podzemných vôd podľa § 21 ods.1 písm. a), b) zákona 364/2004 Z. z. z vodného zdroja - studne, ktorá bude umiestnená na pozemku parcela číslo **KN C 37/17** v k.ú. **Dlhé Stráže** v množstve 0,1 l/s, pre zásobovanie objektu pitnou vodou.

II.

zriadenie vodohospodárskeho diela podľa § 26 zákona 364/2004 Z.z. v následnom rozsahu:

domová studňa vŕtaná o priemere zárubnice min. 125 x 9 mm bude situovaná na pozemku parcela číslo **KN C 37/17** v k.ú. Dlhé Stráže. Doporučená minimálna hĺbka kalníka je 1,5 m. Vrch zárubnice musí byť zakrytý. Na dno studne sa dáva vrstva čistého kameniva. Priestor medzi zárubnicou a stenou vrtu sa obsype štrkom zrnitosti 1 až 4 mm. Vrchná časť studne musí byť upravená tak, aby sa zabránilo vnikaniu nečistôt alebo povrchovej vody do studne. Do hĺbky 3 m pod úroveň terénu bude zárubnica opatrená ílovým tesnením.

Podmienky odberu podzemných vôd a podmienky pre realizáciu stavby:

1. Stavba musí byť zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie, overenej stavebným úradom v stavebnom konaní, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.
2. Prípadné zmeny stavby počas jej realizácie nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
3. Zodpovedný projektant: **Ing. Dana Gavalierová, Tkáčska 2721/10, 052 01 Spišská Nová Ves č. opr. 1664*A*2-2.**
4. Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodržané všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb v zmysle § 48 až § 53 stavebného zákona a príslušné STN EN.
5. Na stavbe musí byť k dispozícii dokumentácia a všetky doklady týkajúce sa realizovanej stavby.
6. Za realizáciu stavby podľa overenej projektovej dokumentácie stavby v súlade s podmienkami tohto rozhodnutia zodpovedá stavebník a dodávateľ stavby.
7. Stavba bude realizovaná **dodávateľsky**. Za realizáciu stavby podľa overenej projektovej dokumentácie stavby v súlade s podmienkami tohto rozhodnutia zodpovedá stavebník a stavebný dozor, ktorý činnosť v súlade s § 46b stavebného zákona bude vykonávať **Ing. Ján Džugan, Jozefa Czauzika 9, 054 01 Levoča.**
8. Stavba bude ukončená v termíne do **12/2024**.
9. Priebeh realizácie stavby je stavebník a stavebný dozor povinný zaznamenávať v stavebnom denníku.
10. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia pri práci všetkých osôb na stavenisku.
11. V zmysle § 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona je stavebník povinný ohlásiť stavebnému úradu začatie realizácie stavby písomnou formou.
12. Stavebný úrad v súlade s ustanovením § 81c písm. b) stavebného zákona upúšťa od kolaudácie stavby.
13. Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu o množstve odberanej vody. V prípade, že množstvo podzemnej vody je väčšie ako 1 250 m³ mesačne alebo 15 000 m³ ročne, prevádzkovateľ je povinný oznamovať údaje o týchto odberoch raz ročne poverenej osobe (SHMÚ).
14. Studňa individuálneho zásobovania vodou musí byť situovaná v prostredí, ktoré nie je zdrojom možného znečistenia ani ohrozenia kvality vody v nej, v súlade s STN 755115
15. Studňa musí byť riešená v súlade s § 10 Vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z.
16. Poklop na studni musí zabraňovať vnikaniu nečistôt a povrchových vôd do studne a cudzích osôb.
17. Po vybudovaní studne a jej úprave **je studňu potrebné dezinfikovať a po náležitom odčerpaní zabezpečiť odber a rozbor vzorky.**
18. Povolenie na odber povrchovej vody alebo podzemnej vody nezaručuje odber týchto vôd v povolenom množstve ani v potrebnej kvalite.
19. Povolenie na odber podzemných vôd je časovo obmedzené, platí maximálne do 31.12.2032. Po tejto lehote musí požiadať stavebník o nové povolenie na odber podzemných vôd alebo požiadať o jeho predĺženie.
20. Úprava okolia musí byť riešená v súlade s STN 755115 článkom č. 6.

Rozhodnutie o podaných námietkach: v priebehu stavebného konania neboli vznesené žiadne námietky.

S realizáciou povolenej stavby je možné začať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia. Stavebné povolenie stratí platnosť, ak s realizáciou stavby sa nezačne do dvoch rokov od nadobudnutia jeho právoplatnosti.

O d ô v o d n e n i e

Dňa 09. 10. 2023 podal **Martin Kuchár a Júlia Kuchárová, Dlhé Stráže 52, 054 01 Levoča** žiadosť o povolenie na odber podzemných vôd a zriadenie vodnej stavby „**Domová studňa**“, ktorá bude umiestnená na pozemku parcelné číslo **KN C 37/17** v katastrálnom území Dlhé Stráže.

K svojej žiadosti stavebník doložil:

- Hydrogeologické posúdenie.
- Projektová dokumentácia a technická správa.

Stavebný úrad na základe podania stavebníka listom zo dňa 10.10.2023 oznámil verejnou vyhláškou známym účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie konania vo veci povolenia na odber podzemných vôd a zriadenie vodnej stavby a na uplatnenie námietok a pripomienok k stavbe určil 8 dňovú lehotu nakoľko sú stavebnému úradu dobré známe pomery staveniska. V priebehu konania žiadosť preskúmal z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 a § 63 stavebného zákona a zistil, že uskutočnením navrhovanej vodnej stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprímerane obmedzené či ohrozené práva a právom chránené záujmy účastníkov tohto konania. Predložená projektová dokumentácia spĺňa požiadavky určené stavebným zákonom. V priebehu konania nikto z účastníkov tohto konania nevzniesol námietku voči realizácii navrhovanej stavby.

Pretože stavebný úrad v priebehu konania nezistil prekážky, ktoré by bránili povoleniu navrhovanej stavby, rozhodol tak, ako sa uvádza vo výroku tohto rozhodnutia.

Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov bol zaplatený do pokladne obce v hodnote 30 € dokladom č. P/296 dňa 09.10.2023.

Poučenie o odvolaní: Podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia podaním na Obec Dlhé Stráže, Dlhé Stráže 13, 054 01 Levoča v dvoch vyhotoveniach. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).

Toto rozhodnutie podľa ustanovenia v zmysle § 73 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v spojení s § 69 ods. 2 stavebného zákona má povahu verejnej vyhlášky, preto musí byť po dobu 15 dní vyvesené na verejnej tabuli obce spôsobom v mieste obvyklým a webovom sídle. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia rozhodnutia.

Bc. Zdena Jurčíková
starostka obce

Vyvesené dňa 10.11.2023 Pečiatka a podpis oprávnenej osoby

Zvesené dňaPečiatka a podpis oprávnenej osoby